

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N° 21-01335 L**

et 1 annexe de 4 pages

**MATERIAU présenté par :** MAXXEGA LP TENT  
81 Rue du Morellon  
38070 ST QUENTIN FALLAVIER  
FRANCE

**MARQUE COMMERCIALE :** LPTENT 380/M2

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Tissu polyester avec enduction PVC ignifugé dans la masse sur les deux faces .  
Masse surfacique nominale : 380 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur mesurée : Environ 0,3 mm  
Coloris : Divers

**RAPPORT D'ESSAI :** N° 21-01335<sub>E1-V1</sub> du 27 Avril 2021

**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique

**CLASSEMENT :** **M 2**

**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) :** non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.433-3 l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative au code de la consommation

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

**A Lyon, le 27 Avril 2021**



**Lucile MULTARI**  
Ingénieur Tests et Essais



**Olivier Pallas**  
Ingénieur Tests et Essais